

چک لیست بازرسی دیزل ژنراتور

موقعیت دستگاه:		مدل:		کد دستگاه:		تاریخ:	
ردیف	موارد بررسی شده				بلی	خیر	توضیحات
۱	سالم بودن رادیاتور خنک کننده دیزل ژنراتور						
۲	وجود حفاظ بر روی پروانه رادیاتور						
۳	سالم بودن فیلتر روغن، گازوئیل و هوا						
۴	سالم بودن محفظه فیلتر هوا و قفل آن						
۵	سالم بودن اگزوز و انباره آن						
۶	سالم بودن مخزن گازوئیل و عدم نشتی						
۷	عدم آلودگی محوطه دیزل ژنراتور به مواد سوختی و روغنی						
۸	سالم بودن شیلنگ انتقال گازوئیل به موتور دیزل ژنراتور						
۹	تمیز بودن بدنه دیزل						
۱۰	سالم بودن باطری و بست های آن						
۱۱	سالم بودن پمپ دستی تعویض روغن						
۱۲	وجود حفاظ بر روی قسمت های چرخنده ژنراتور						
۱۳	وجود قفل بر روی تابلو برق دیزل ژنراتور						
۱۴	وجود کلید MCCB بر روی تابلو برق دیزل ژنراتور						
۱۵	سالم بودن پوسته کابل های خروجی از ژنراتور به تابلو برق دیزل ژنراتور						
۱۶	سالم بودن چراغ های سیگنال روی تابلو برق دیزل ژنراتور						
۱۷	نصب ارت بدنه دیزل ژنراتور						
۱۸	ایمن بودن مسیر کابل های خروجی از دیزل ژنراتور						
۱۹	تناسب سائز کابل برق خروجی از تابلو برق دیزل ژنراتور با آمپراژ مصرفی						
۲۰	مقاوم بودن ساختمان اتاقک دیزل ثابت						
۲۱	عدم وجود اشیاء اضافی در داخل اتاقک دیزل ژنراتور ثابت						
۲۲	وجود کپسول آتشنشانی پودرو گاز در محل						
۲۳	سالم بودن شاسی متحرک حمل دیزل ژنراتور سیار (چرخ ها، لاستیک ها، مالبندها، اکسل، فنر های اکسل و کفی شاسی)						
۲۴	نصب سایبان بر روی دیزل ژنراتور سیار						
توضیحات:							

نام و امضا سرپرست واحد صنعتی	نام و امضا کارشناس/ مدیر HSE
------------------------------	---------------------------------